



KNM 66210061000201098218



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84,

8 (343) 346-12-60; 346-10-33; E-mail: gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б»,

тел. 8(34371) 2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 209/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 22 «Рябинушка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внепланового инспекционного визита № 209
от «28» сентября 2021 года

в период с 10 ч. 00 м. по 12 ч. 00 м. «07» октября 2021 г.

с 13 ч. 00 м. по 14 ч. 00 м. «20» октября 2021 г.

Инспектором ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Бакиным Станиславом Юрьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

старшим лейтенантом внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведена(о) плановая выездная проверка, по адресу: 623640, Свердловская область, г. Талица,
ул. Володарского, 8

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - Заведующий
МКДОУ «Детский сад № 22 «Рябинушка» Коноплина Ирина Анатольевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выпол- нении
1.	На объекте защиты (в здании детского сада) в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел, отсутствует аварийное эвакуационное освещение. Выполнить в здании детского сада аварийное эвакуационное освещение.	Нарушены п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479); ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».	01.08.2022	
2.	Двери электроцитовой (по техническому паспорту от 04.11.1982г. помещение № 43 на первом этаже), в детском дошкольном учреждении не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч (отсутствуют соответствующие документы (сертификаты и паспорт), Установлена деревянная дверь. В заполнении дверного проема помещения электроцитовой установить двери с пределом огнестойкости не менее EI45	Нарушены ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».	01.08.2022	
3.	Пожарные краны, размещенные в шкафах лестничных маршей на втором этаже, установлены на высоте менее 1,35 м от уровня пола (размещены под оконными проемами непосредственно у пола).	Нарушены ст. 4, ст. 86 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.23 СНиП II-30-76 «Внутренний водопровод и канализация зданий», п. 4.1.13 СП 10.13130.2009 «Системы	01.08.2022	

Пожарные краны, размещенные в шкафчиках на лестничных площадках на втором этаже, выполнить на высоте не менее 1,35 м от уровня пола.

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 22 «Рябинушка»

Коноплина Ирина Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Бакин Станислав Юрьевич, инспектор ОНД и ПР

Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

