

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Рябинушка» (МКДОУ «Детский сад № 22 «Рябинушка») ОГРН1026602232360 ИНН6654008721 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Володарского, д.8 Тел./факс: 8(34371) 2-45-59 E – mail 22_ds_talica@mail.ru от 28 ноября 2022 года № 80

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области

Главному государственному Инспектору Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа По пожарному надзору Зайкову Д.В. Заведующего МКДОУ «Детский сад № 22 «Рябинушка» Коноплиной И.А.

Информация об устранении нарушений действующего законодательства по предписанию № 209/1 от 07.10.2021 в МКДОУ «Детский сад № 22 «Рябинушка»

По выполнению предписания № 209/1 могу сообщить, что все выявленные нарушения устранены:

№ п/п	Содержание нарушений	Информация о принятых мерах
1.	Двери электрошитовой, на первом этаже, не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. Установлена деревянная дверь.	Установлена противопожарная дверь. Акт выполненных работ от 29.08.2022 г.
2	На объекте защиты (в здании детского сада) в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	Монтаж аварийно-эвакуационного освещения на объекте выполнен. Акт выполненных работ от 09.06.2022 г.
3	Пожарные краны, размещены в шкафчиках на лестничных клетках на втором этаже, установлены на высоте менее 1,35 м от уровня пола.	Пожарные краны установлены на высоте не менее 1.35 м от уровня пола.



Заведующий МКДОУ Детский сад № 22 «Рябинушка»

И.А. Коноплина

И.А.Коноплина